

Разъяснения к вопросам участников проведения закупочной процедуры

№411/22.11.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	<p>Просим предоставить сведения характеризующие ОПО для корректного расчета стоимости услуг.</p>	<p>В Обществе эксплуатируются 7 (семь) опасных производственных объектов (ОПО).</p> <p>В соответствии требованиям ст.2 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пять ОПО отнесены к III классу опасности и два ОПО – ко II классу опасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- топливное хозяйство ТЭЦ - III класс опасности;</li> <li>- площадка главного корпуса ТЭЦ - III класс опасности;</li> <li>- участок транспортирования опасных веществ - III класс опасности;</li> <li>- участок трубопроводов теплосети - III класс опасности;</li> <li>- площадка хранения мазутного топлива - III класс опасности;</li> <li>- площадка подсобного хозяйства ТЭЦ - II класс опасности;</li> <li>- сеть газопотребления ПГУ-410Т - II класс опасности.</li> </ul>