

Разъяснения к вопросам участников проведения закупочной процедуры

№2173/19.12.20/КО/Э

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	<p>Подскажите пожалуйста, к какому классу опасности относится лот Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха № 11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация» НПЗ»</p>	<p>Кабельная галерея не является ОПО, но размещена на территории ОПО. Также дополнительно сообщаем, что не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (Статья 48.1, не относится к линиям электропередачи и иным объектам электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более), отсутствуют признаки опасного производственного объекта согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ).</p>