

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 89/11.01.23/КО/Э Поставка резиновых компенсаторов

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	Просим уточнить у заказчика размеры ( диаметр известен)	<p><b>По компенсатору с номинальным диаметром DN 800:</b></p> <p>Компенсатор со свободным фланцами.  Внешний диаметр фланца 1015мм; внутренний диаметр фланца 815÷820мм; диаметр осей отверстий фланца 950мм; количество отверстий фланца 24;  диаметр отверстий фланца 33мм; толщина фланца 36мм.  Необходимая компенсирующая способность (перемещение): осев.:+25/-30мм; сдвиг.:+/-25мм; угл.:10o</p> <p><b>По компенсатору с номинальным диаметром DN 500:</b></p> <p>Компенсатор со свободным фланцами.  Внешний диаметр фланца 715мм; внутренний диаметр фланца 515мм; диаметр осей отверстий фланца 650мм; количество отверстий фланца 20;  диаметр отверстий фланца 33мм; толщина фланца 32мм.  Требуемая строительная длина компенсатора 260мм.  Необходимая компенсирующая способность (перемещение): осев.:+25/-25мм; сдвиг.:+/-25мм; угл.:15o .</p>