

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 2113/12.12.20/КО/Э

на поставку вентиляторов

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	1) Вентилятор Ebmpapst R2E220-AA40-05 снят с производства, прошу указать оборудование в котором установлен данный вентилятор для подбора аналога. 2) Вентилятор шкафной Pfannenberg PF 66.00 прошу указать артикул данного вентилятора.	1. Вентилятор установлен в ибп newave concertpower 2. PF 66.000 (230В АС, IP54) заказной номер 11666102055.