

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№140/19.11.19/ПВК/МИ/Э/СМСП

на Поставку электротехнических изделий

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	Позиция 7 — в разъяснениях указано два типа светильников. В договоре поставки необходимым количеством обозначено три. По три каждого вида или суммарно 3? В таком случае сколько каких светильников требуется?	<p>Техническое задание /наименование лота Модель светильника/тип / Количество Источники света с коррелированной цветовой температурой 6500 К излучают надлежащий, нейтральный свет, подобный "северному дневному свету", а источники света с коррелированной цветовой температурой 5000-5500 К с высоким коэффициентом цветопередачи могут моделировать "дневной свет в полдень".</p> <p>Панель светодиодная ДВО 6575 40Вт 595x595x25 мм 6500К, световой поток 3000 Лм, равномерная засветка опал, IP20 Количество - 3шт</p>