

Разъяснения к вопросам участников

№ 526/28.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

Поставка ионообменных смол

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	<p>Прошу уточнить. Указанные Вами в Спецификации №1 объемы не включают дозасыпку ИОС в течение 5 лет эксплуатации или включают?</p> <p>Если не включают, то за 5 лет эксплуатации (при дозасыпке по 10% в год) дозасыпка составит 50%. Т.е. если у Вас указано: «Анионит сильноосновный 39,0 м3», то фактически нам надо поставлять $39 + 50\% = 58,5\text{м}3$. Как нам заполнять коммерческое предложение? Вместо 39м3 указывать 58,5 м с учетом дозасыпки в течение 5 лет?</p>	<p>В проекте спецификации указан только основной объем поставки без учета досыпки.</p> <p>Рекомендуемая годовая досыпка, не более 10% – взята из СТО ВТИ 37.002-2005.</p> <p>Исходя из условий эксплуатации и рекомендаций производителя, у каждой смолы годовой расход разный.</p> <p>Каждый поставщик/производитель указывает свой % досыпки в зависимости от технических характеристик смолы, но не более, чем рекомендуемый.</p> <p>Следовательно, итоговое количество смолы должно быть представлено суммой основного объема и объема досыпки.</p>