

Разъяснения к вопросам участников проведения запроса предложений
№ 33/31.01.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка приводной тележки - механизм
движения РВ2 для илососа вторичного радиального отстойника

| № п/п | Вопрос участника по запросу предложений | Ответ Заказчика по запросу предложений |
|----------|--|--|
| 1. | 1. Какое сечение моста, а именно ширина и высота? 2. Какое расстояние от низа моста до поверхности беговой дорожки? | 1.Сечение моста, ширина и высота 750мм x200мм 2.Расстояние от низа моста до поверхности беговой дорожки 350мм |