

## Разъяснения к вопросам участников проведения запроса предложений

№606/26.12.18/НСТЭЦ/ЗП

на Оказание услуг по техническому обслуживанию и заправке модулей газового пожаротушения МГП-50-100 установленных на БПиРГ ППГ ПГУ-410 в 2019г.

№ п/п	Вопрос участника по запросу предложений	Ответ Заказчика по запросу предложений
1	Просим Вас предоставить заводские номера модулей газового пожаротушения МГП-50-100, установленных на БПиРГ ППГ ПГУ-410.	Заводские номера МГП: 50-68436, 50-68438, 50-68439, 50-68444