

Разъяснения к вопросам участников проведения запроса предложений

№606/26.12.18/НСТЭЦ/ЗП

на Оказание услуг по техническому обслуживанию и заправке модулей газового пожаротушения МГП-50-100 установленных на БПиРГ ППГ ПГУ-410 в 2019г.

№ п/п	Вопрос участника по запросу предложений	Ответ Заказчика по запросу предложений
1	Просим указать производителя модулей.	Производителем модулей является ЗАО «АРТСОК».
2	Возможна ли перезарядка новым ГОТВ (не регенерированным)?	Заправка осуществляется только хладон-125 , согласно проекту.
3	Кем выполняется подключение/отключение модулей в систему, состояние в систему?	Баллоны заменены на резервные, подключение и отключение, на данный момент, не требуются.
4	Просим указать фактическое наличие ГОТВ в модулях (модули пустые, частично заполненные или полные), вес каждого МГП с фактическим имеющимся ГОТВ на момент выполнения работ.	Баллоны пустые, масса одного пустого баллона 80 кг.
5	Просим указать фактическое давление в модулях (фактические показания манометров на каждом МГП).	Давление на каждом МГП по манометрам «0»
6	Просим указать наличие транспортных колпаков, транспортных заглушек и паспортов на каждом модуле.	Транспортные колпаки, транспортные заглушки и паспорта в наличии
7	Просим указать наличие и необходимость установки подменных модулей, возможность вывоза за один раз всех модулей.	Баллоны были заменены на резервные, возможен вывоз всех 4 баллонов для заправки за один раз.