

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 640/12.05.21/КО/Э

Поставка измерительных приборов

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	Поз. 60. Трансформатор напряжения измерительный. Серия: VRQ 3п/S2. Просим направить фото шильдика	Существующий трансформатор напряжения не устраивает, его нет в госреестре. Нужен указанный трансформатор напряжения. Фото шильдика нет.