

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 16/14.01.21/АС/КО/Э

на поставку металлорукавов.

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>Доброго времени суток! Просим дать разъяснения по позициям 3-5 технического задания к Документации: 1. какая длина металлорукава? ,2. какой материал фланцев?,3. тип фланцевых соединений?4. есть противоречие: в техзадании указано Ру 16 800L. Если брать информацию по ASME, 800L соответствует Ру 20бар, а не 16. Что правильно: Ру 16 или Ру 20</p>	<p>По пунктам 3-5:                      1.0,8м или 80см;                      2.Материал фланцев должен соответствовать материалу металлорукава (3 позиция – это 316L, 4 и 5 позиции – 304);                      3.Исполнение 1 – плоские фланцы по стандарту ANSI B16.5;                      4.Не менее 16, необходимо по стандарту ASME класс 150 (20бар изб.);</p>