

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№73/28.06.21/СГНХП/КО/Э

на Выполнение работ по разработке рабочей документации по проекту 269/54-21-273
«Миграция (замена системного ПО, адаптация прикладного ПО, операторских станций) АСУТП Schneider Electric»

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>Просим уточнить требуется ли в составе рабочей документации выполнить миграцию существующего прикладного ПО Schneider Electric на новое и передать прикладное ПО заказчику? Если да, просьба уточнить размер системы (Количество Тэгов) и количество мнемосхем.</p>	<p>В составе рабочей документации необходимо выполнить миграцию существующего ППО Schneider Electric на новое и передать ППО заказчику. Размер системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> воздухоразделительная установка №1 (ВРУ-1) - 1625 тегов, 19 мнемосхем; <input type="checkbox"/> воздухоразделительная установка №2 (ВРУ-2) - 1625 тегов, 14 мнемосхем; <input type="checkbox"/> водяной замкнутый контур (ВЗК) - 1083 тегов, 9 мнемосхем.
2	<p>Прошу Вас направить структурную схему АСУТП.</p>	