


Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 3/17.01.22/ПВК/МИ/Э/СМСП

на поставку ламп, светильников

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>1) Согласно позиции №1 ИЗ запрошен товар снятый с производства, на складах производителя и дистрибьюторов он также отсутствует. Полного аналога ламп с запрошенными характеристиками на рынке не представлено. Просьба согласовать поставку ламп размерами 146x48 мм, и световым потоком 1170 Лм.</p> <p>2) По позиции №7 ТЗ запрошена «ЛАМПА ДРВ 250ВТ», однако в файле с подробным техническим заданием указана мощность 500Вт. Просьба внести изменения.</p> <p>3) По позиции №9 ТЗ запрошена «ЛАМПА ДРЛ 400ВТ Е40», однако в файле с подробным техническим заданием указана мощность 700Вт. Просьба внести изменения.</p> <p>4) По позиции №14 ТЗ запрошена «ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ PL 11ВТ 4200К». Данная лампы выпускается с температурой свечения 4000К, а с температурой 4200К лампа выпускается с цоколем G23. Просьба уточнить требуемые параметры товара.</p> <p>5) По позиции №15 ТЗ требуется лампа с температурой свечения 2800К. Просьба согласовать поставку ламп с температурой свечения 3000К и размерами 110x60 или 120x60 или 134x65.</p> <p>6) По позиции №16 запрошена «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ GF-VU004-005-3 E27 9W 12V 3000», которая снята с производства. Просьба согласовать поставку аналога мощностью есть 10Вт и температурой свечения 4000К.</p> <p>7) Просьба согласовать поставку аналога по позиции №17 с температурой свечения 3000К.</p> <p>8) По позиции №18 запрошена лампа с некорректным наименованием «ЛАМПА СКК 11А-Б-2-220». Просьба внести изменения.</p> <p>9) По позиции №20 запрошен «СВЕТИЛЬНИК 32ВТ 4000К, 595 ММ» с параметром светового потока 100Лм/Вт. Современные светильники выпускаются с более высокой светоотдачей. Просьба</p>	<p>1. Размеры ламп должны быть в пределах 125× 55 мм; световым потоком не менее 1100 Лм.</p> <p>2. 250 Вт изменение 2</p> <p>3. 400 Вт изменение 2.</p> <p>4. Цоколь должен быть - 2G7.</p>  <p>5.,6.,7., 9 Рассмотрение аналогов участником проводят на этапе рассмотрения и оценки заявок на участие.</p> <p>8. СКЛ 11А-Б-2-220 изменение 2</p> <p>10. Светильник светодиодный ДСП-2x24 4000К 4000Лм поликарбонат IP65, длина 1250 мм, ширина 103 мм, высота 80 мм, RU C-RU.AB24.B05531</p>

	<p>согласовать поставку светильников со световым потоком, например, 4200Лм производства «Цетрстройсвет».</p> <p>10) Просьба скорректировать параметры светильника под номером 21 ТЗ, корректные габаритные размеры указаны на сайте производителя и составляют «1250x120x72»</p>	
--	--	--