

Разъяснения к вопросам участников проведения маркетингового исследования

№ 129/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

на поставку измерителей перемещения

№ п/п	Вопрос участника по маркетинговому исследованию	Ответ Заказчика по маркетинговому исследованию
1	Прошу сообщить "КОД ЗАКАЗА" по позициям №2,3,4 или уточнить недостающие технические характеристики для корректного подбора оборудования	<p>По позиции №2 (ИП-116):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. требуемый диапазон измерения, мм (0 – 60); 2. требуемая задержка срабатывания сигнала «А», сек (1,5); 3. унифицированный выходной сигнал постоянного тока мА (4...20). 4. длина кабеля датчика, м (8) <p>По позиции №3 (ИП-119):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. требуемое число каналов измерения (4); 2. тип преобразователя (ИП-109); 3. унифицированный выходной сигнал постоянного тока мА (4...20). <p>По позиции №4 (ИП-115):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диапазон измерения (0/4000) ; 2. унифицированный выходной сигнал постоянного тока мА (4...20); 3. количество пазов (зубьев) (1).