

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 33/19.01.21/АС/КО/Э

на поставку выключателей

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>1. позиции 11-13 просьба уточнить артикул, либо уточнить тех. характеристики: - mA 30 или 300 - класс защиты от утечки тока тип А или АС? - код кривой отключения А или В?</p> <p>2. позиции 21-27 у вас в тех. задании указаны артикулы, а в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить, полностью тех.характеристику либо верный артикул.</p> <p>3. позиция 28, по артикулу код кривой отключения С, по наименованию код кривой отключения В, просьба уточнить какая кривая отключения должна быть, либо верный артикул или полную тех.характеристику.</p>	<p>1. В стандартном исполнении: DPN N VIGI 4P 6кА 40А С 30mA АС DPN N VIGI 4P 6кА 32А С 30mA АС DPN N VIGI 4P 6кА 25А С 30mA АС</p> <p>2. Ориентируемся по указанным артикулам.</p> <p>3. Ориентируемся по указанным артикулам.</p>