

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора
№ 77/09.03.21/АС/КО/Э
на поставку выключателей по Лоту 2

№ п/п	Вопрос	Ответ
11	DPN N Vigi 40A (SE) просьба уточнить артикул, либо уточнить тех. характеристики: - mA 30 или 300 - класс защиты от утечки тока тип А или АС? - код кривой отключения А или В?	30 mA А А
12	DPN N Vigi 32A (SE) просьба уточнить артикул, либо уточнить тех. характеристики: - mA 30 или 300 - класс защиты от утечки тока тип А или АС? - код кривой отключения А или В?	30 mA А А
13	DPN N Vigi B 25A (SE) просьба уточнить артикул, либо уточнить тех. характеристики: - mA 30 или 300 - класс защиты от утечки тока тип А или АС? - код кривой отключения А или В?	30 mA А А
22	Выключатель автоматический дифференциального тока iDPN N VIGI 6kA 6A B 30mA AC (A9D07606) (SE) в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
23	iDPN N VIGI 6kA 10A B 30mA AC (A9D07610) (SE). в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
24	iDPN N VIGI 6kA 16A B 30mA AC (A9D07616) (SE). в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
25	iDPN N VIGI 6kA 20A B 30mA AC (A9D07620) (SE) в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
26	iDPN N VIGI 6kA 25A B 30mA AC (A9D07625) (SE) в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
27	iDPN N VIGI 6kA 32A B 30mA AC (A9D07632) (SE) в наименовании тип защиты от утечки тока АС, по указанным артикулам тип защиты от утечки тока А, просьба уточнить полностью тех. характеристику, либо верный артикул.	Ориентируемся на артикул
28	iDPN N VIGI 6kA 40A B 30mA AC (A9D31640) (SE). По артикулу код кривой отключения С, по наименованию код кривой отключения В, просьба уточнить, какая кривая отключения должна быть, либо верный артикул, либо полную тех. характеристику.	Ориентируемся на артикул