

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 1945/02.12.20/КО/Э

на поставку противопожарных извещателей

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>Добрый день.</p> <p>По позиции 6 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖ.РУЧН.В/З ИП 535-07е - просим уточнить, какие кабельные вводы необходимы, поскольку они не входят в комплект устройства</p> <p>По позиции 17 Тестер для извещателей ПЛАМЕНИ - требуется уточнение, какая маркировка взрывозащиты, дата извещателя</p>	<p>Поз.6 Условное обозначение кабельных вводов - КВМ-15</p> <p>Поз.17 ИТ-12-Exd в корпусе чёрного цвета служит для проверки работоспособности извещателей пламени серии «Спектрон-601-Exd» с датой выпуска от 01.01.2017 года и позднее</p>