

Разъяснения к вопросам участников
проведения конкурентного отбора

№ 493/09.04.21/КО/Э Поставка датчиков давления

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>Прошу уточнить параметры пневматического буйкового преобразователя (в приложении опросник) Прошу уточнить температуру рабочую для поз 1,2,3,4,5,7 (в тз указана температура окр. среды).</p>	<p>П. 1: рабочая температура 134÷140°С. п.2 – рабочая температура мин. 1250С; раб. 1540С макс. 1610С п.3 - рабочая температура мин. 150С; раб. 250С; макс. 400С. п.4 - рабочая температура мин. 1200С; раб. 1500С макс. 1800С п.5 – рабочая температура от 0...+40 град.С, п.7 – рабочая температура от -10...+40 град.С.</p>