

Разъяснения к вопросам участников  
проведения конкурентного отбора

№ 493/09.04.21/КО/Э      Поставка датчиков давления

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	в позиции №5 преобразователь абсолютного или избыточного давления?	Прибор для измерения избыточного давления