

Разъяснения к вопросам участников проведения запроса предложений

№236/26.03.18/МИ

на выбор марки/производителя контактных устройств колонны поз. 150 цеха №54

№ п/п	Вопрос участника по запросу предложений	Ответ Заказчика по запросу предложений
1	Расход потока в колонну их выносного испарителя или расход греющего пара в самом испарителе.	Данных расхода потока в колонну нет, так как отсутствует расходомер. Расход греющего пара в испарителе FC-140 на данной момент 15 т/час
2	Можно ли измерить температуру в сепараторе и какая на данный момент?	В сепараторе поз.151 температура не измеряется
3	Можно ли изменить давление в колонне до 1 атм., с целью увеличения летучести метанола?	Да можно изменить давления в колонне до 1 атм. с помощью уменьшение расхода греющего пара по прибору FC-140