

Разъяснения к вопросам участников проведения закупки

№ 167/17.03.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

на Оказание услуг по проведению тепловизионного контроля электрооборудования

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	Чем обусловлено требование зарегистрированное электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний измерений в области проведения тепловизионного контроля электрооборудования 0,4-110 кВ?	Согласно РД-13-04-2006 «О порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (в том числе и о порядке проведения тепловизионного контроля на объектах повышенной опасности); 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 2.1. Лаборатории, выполняющие тепловой контроль, аттестуются в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372—00), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.00 № 29, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.07.00 г., регистрационный № 2324. ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»; 11.9.2. При положительном решении Комиссии Независимый орган в срок, не превышающий трех дней, оформляет свидетельство об аттестации (приложения 5-7), регистрирует аттестованную лабораторию (приложение 8) и передает информацию об этом в Координирующий орган для

		включения в реестр (приложение 8). Свидетельства об аттестации являются бланками строгой отчетности. Лаборатория НК считается аттестованной с даты регистрации в Независимом органе.
--	--	--