

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 9/21.01.20/АС/КО/Э

на Поставку элементов питания

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору		
1	Прошу Вас продлить прием заявок и разъяснить поз.1		
	Аккумулятор для ИБП APC Smart-UPS RT3000 SURTD3000XLI/ доп. батарея SURT192XLBP	Сменный батарейный картридж APC №140. Артикул: APCRBC140	4 к
	Что именно поставлять? Просим исключить разночтения между наименованием продукции и её техническими характеристиками		

Ответ Заказчика по конкурентному отбору

В АСУТП управления наливом в автомобильные цистерны в шкафу А3.0 для питания системы работает источник бесперебойного питания: APC Smart - UPS RT 3000 ВА, стоечного исполнения, 230В (артикул производителя SURTD3000RМXL1). В его состав входят сменные батарейные картриджи APC №140 (артикул производителя APCRBC140) в количестве 2-х комплектов картриджей.



К APC Smart - UPS RT 3000 ВА дополнительно подключен комплект батарей APC Smart-UPS XL 192В (артикул производителя SURT192XLBP). В его состав также входят сменные батарейные картриджи APC №140 (артикул производителя APCRBC140) в количестве 2-х комплектов картриджей.



Всего требуется 4 комплекта сменных батарейных картриджа APC №140 (артикул производителя APCRBC140), на рис. ниже 2 комплекта выглядят следующим образом:

