

Разъяснения к вопросам участников проведения закупочной процедуры
№119/23.10.20/СГНХП/КО/Э

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	Какие контроллеры предусмотрены проектом ПИР 5766577-(2483)-УЖГ-АСУ ТП	Контроллеры производства Yokogawa
2	Состав рабочей документации?	Требования к составу РД указаны в п.11 ТЗ
3	Какие разделы рабочей документации предусматривают субподряд (в соответствии с порядком ПАО "Газпром")?	Объем выполняемых субподрядчиком работ изложен в проекте договора, календарном плане и ТЗ (за исключением п.19)
5	Прохождение каких экспертиз РД планируется Заказчиком?	Экспертиза промышленной безопасности